◎燃焼室温度及び排ガス分析装置による連続測定結果（ダイオキシン類以外）

令和３年度	区分	燃焼室出口の平均温度（℃）	集じん器入口の平均温度（℃）	排ガス中のばいじん量平均濃度（mg/m³N）	排ガス中の硫黄酸化物平均濃度（ppm）	排ガス中の塩化水素平均濃度（ppm）	排ガス中の窒素酸化物平均濃度（ppm）	排ガス中の一酸化炭素平均濃度（ppm）
	基準値	850℃以上	200℃以下	0.01g(10mg)/m³N以下	100ppm以下	100ppm以下	150ppm以下	30ppm以下
4 月 8 日	1号炉	884 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	9.0 ppm	20.0 ppm	85.0 ppm	4.0 ppm
	2号炉	884 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	7.0 ppm	15.0 ppm	91.0 ppm	5.0 ppm
5 月 13 日	1号炉	917 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	11.0 ppm	25.0 ppm	82.0 ppm	7.0 ppm
	2号炉	883 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	6.0 ppm	15.0 ppm	93.0 ppm	7.0 ppm
6 月 9 日	1号炉	895 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	10.0 ppm	21.0 ppm	79.0 ppm	7.0 ppm
	2号炉	873 ℃	193 ℃	0 mg/m³N	8.0 ppm	15.0 ppm	86.0 ppm	6.0 ppm
	1号炉							
	2号炉							
	1号炉							
	2号炉							
	1号炉							
	2号炉							
	1号炉							
	2号炉							
	1号炉							
	2号炉							
	1号炉							
	2号炉							
	1号炉							
	2号炉							
	1号炉							
	2号炉							
	1号炉							
	2号炉							