◎燃焼室温度及び排ガス分析装置による連続測定結果（ダイオキシン類以外）

令和５年度	区分	燃焼室出口の平均温度（℃）	集じん器入口の平均温度（℃）	排ガス中のばいじん量平均濃度（mg/m³N）	排ガス中の硫黄酸化物平均濃度（ppm）	排ガス中の塩化水素平均濃度（ppm）	排ガス中の窒素酸化物平均濃度（ppm）	排ガス中の一酸化炭素平均濃度（ppm）
	基準値	850℃以上	200℃以下	0.01g(10mg)/m³N以下	100ppm以下	100ppm以下	150ppm以下	30ppm以下
4月13日 4月25日	1号炉	882 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	4.0 ppm	10.0 ppm	56.0 ppm	3.0 ppm
	2号炉	880 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	0.0 ppm	0.0 ppm	56.0 ppm	1.0 ppm
5 月 11 日	1号炉	875 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	7.0 ppm	14.0 ppm	76.0 ppm	6.0 ppm
	2号炉	871 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	3.0 ppm	8.0 ppm	71.0 ppm	5.0 ppm
6 月 10 日	1号炉	868 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	3.0 ppm	9.0 ppm	59.0 ppm	2.0 ppm
	2号炉	886 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	3.0 ppm	5.0 ppm	65.0 ppm	4.0 ppm
7 月 6 日	1号炉	870 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	5.0 ppm	9.0 ppm	71.0 ppm	4.0 ppm
	2号炉	879 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	4.0 ppm	5.0 ppm	87.0 ppm	5.0 ppm
8 月 3 日	1号炉	883 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	5.0 ppm	8.0 ppm	76.0 ppm	2.0 ppm
	2号炉	887 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	5.0 ppm	5.0 ppm	82.0 ppm	6.0 ppm
9 月 7 日	1号炉	864 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	2.0 ppm	5.0 ppm	67.0 ppm	0.0 ppm
9 月 14 日	2号炉	868 ℃	191 ℃	0 mg/m³N	1.0 ppm	2.0 ppm	90.0 ppm	1.0 ppm
10 月 25 日	1号炉	865 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	3.0 ppm	5.0 ppm	79.0 ppm	1.0 ppm
10 月 4 日	2号炉	881 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	2.0 ppm	7.0 ppm	92.0 ppm	1.0 ppm
11 月 15 日	1号炉	871 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	5.0 ppm	8.0 ppm	83.0 ppm	3.0 ppm
	2号炉	879 ℃	193 ℃	0 mg/m³N	2.0 ppm	2.0 ppm	69.0 ppm	6.0 ppm
12 月 7 日	1号炉	903 ℃	191 ℃	0 mg/m³N	3.0 ppm	3.0 ppm	88.0 ppm	0.0 ppm
	2号炉	891 ℃	177 ℃	0 mg/m³N	0.0 ppm	0.0 ppm	82.0 ppm	0.0 ppm
1 月 17 日	1号炉	869 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	2.0 ppm	1.0 ppm	75.0 ppm	1.0 ppm
	2号炉	866 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	1.0 ppm	1.0 ppm	80.0 ppm	0.0 ppm
2 月 7 日	1号炉	872 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	1.0 ppm	0.0 ppm	81.0 ppm	0.0 ppm
	2号炉	869 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	0.0 ppm	0.0 ppm	94.0 ppm	0.0 ppm
3 月 6 日	1号炉	870 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	2.0 ppm	1.0 ppm	81.0 ppm	2.0 ppm
	2号炉	888 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	1.0 ppm	1.0 ppm	79.0 ppm	4.0 ppm