◎燃焼室温度及び排ガス分析装置による連続測定結果（ダイオキシン類以外）

令和６年度	区分	燃焼室出口の平均温度（℃）	集じん器入口の平均温度（℃）	排ガス中のばいじん量平均濃度（mg/m³N）	排ガス中の硫黄酸化物平均濃度（ppm）	排ガス中の塩化水素平均濃度（ppm）	排ガス中の窒素酸化物平均濃度（ppm）	排ガス中の一酸化炭素平均濃度（ppm）
	基準値	850℃以上	200℃以下	0.01g(10mg)/m³N以下	100ppm以下	100ppm以下	150ppm以下	30ppm以下
4 月 10 日	1号炉	869 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	5.0 ppm	11.0 ppm	79.0 ppm	4.0 ppm
	2号炉	897 ℃	192 ℃	0 mg/m³N	4.0 ppm	6.0 ppm	104.0 ppm	8.0 ppm
	1号炉							
	2号炉							
	1号炉							
	2号炉							
	1号炉							
	2号炉							
	1号炉							
	2号炉							
	1号炉							
	2号炉							
	1号炉							
	2号炉							
	1号炉							
	2号炉							
	1号炉							
	2号炉							
	1号炉							
	2号炉							
	1号炉							
	2号炉							